

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "14" 11 2024 року

№ 2024/04/4835

Об'єкт експертизи: Труби з вуглецевої та нержавіючої сталі ТМ ASG згідно з додатком до висновку
виготовлений у відповідності із

Код за ДКШ, УКТЗЕД: 7304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, побут, для будівництва
мереж холодного водопостачання (в тому числі господарського питного водопостачання), гарячого
водопостачання та водяного опалення будинків і споруд, для реалізації через оптово-роздрібну
торгівельну мережу

Країна походження, країна виробник: WENZHOU KASIN VALVE PIPE FITTING CO., LTD., NO.2-
1802 Caizhi Building, No.88, Binhang Road, Yongzhong Sub-District, Longwan District, Wenzhou,
Zhejiang, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», 67663, Україна, Біляївський р-н, Одеська обл., сільрада Усатівська,
вулиця 462 Км+100 М Автошляху Київ-Одеса, код за ЄДРПОУ 35901580

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –
97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи". Додатково для труб для
мереж господарсько-питного водопостачання: рівень запаху не більше 2 балів. Рівень міграції

шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДРМ: цинку – 5,0 мг/л; титану – 4,0 мг/л та не більше ГДК: свинцю – 0,03 мг/л; міді – 1,0; хрому (Cr)6+ – 0,5 мг/л; хрому (Cr)2+ - 0,05 мг/л відповідно до «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р. Питна вода за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перед експлуатацією арматури санітарно-технічної для водопостачання необхідна 2-тижнева її промивка. Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Труби з вуглецевої та нержавіючої сталі ТМ ASG згідно з додатком до висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)

Додаток до висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від « 14 » 11 2024 року

№ 2024/04/4835

Труби з вуглецевої та нержавіючої сталі TM ASG

Виробник WENZHOU KASIN VALVE PIPE FITTING CO., LTD, Китай

Код УКТЗЕД 7304

Труби з вуглецевої сталі із зовнішнім оцинкуванням, довжиною 3 метри:

1. Труба ASG CARBON galvanized 15.0x1.2 mm EN10305-3
2. Труба ASG CARBON galvanized 18.0x1.2 mm EN10305-3
3. Труба ASG CARBON galvanized 22.0x1.5 mm EN10305-3
4. Труба ASG CARBON galvanized 28.0x1.5 mm EN10305-3
5. Труба ASG CARBON galvanized 35.0x1.5 mm EN10305-3
6. Труба ASG CARBON galvanized 42.0x1.5 mm EN10305-3
7. Труба ASG CARBON galvanized 54.0x1.5 mm EN10305-3
8. Труба ASG CARBON galvanized 76.1x2.0 mm EN10305-3
9. Труба ASG CARBON galvanized 88.9x2.0 mm EN10305-3
10. Труба ASG CARBON galvanized 108.0x2.0 mm EN10305-3

Труби з нержавіючої сталі SS304L, відпалені та поліровані, довжина 4 метри:

1. Труба ASG INOX annealing and polished 15.0x1.0 mm EN10357
2. Труба ASG INOX annealing and polished 18.0x1.0 mm EN10357
3. Труба ASG INOX annealing and polished 22.0x1.2 mm EN10357
4. Труба ASG INOX annealing and polished 28.0x1.2 mm EN10357
5. Труба ASG INOX annealing and polished 35.0x1.5 mm EN10357
6. Труба ASG INOX annealing and polished 42.0x1.5 mm EN10357
7. Труба ASG INOX annealing and polished 54.0x1.5 mm EN10357
8. Труба ASG INOX annealing and polished 76.1x2.0 mm EN10357
9. Труба ASG INOX annealing and polished 88.9x2.0 mm EN10357
10. Труба ASG INOX annealing and polished 108.0x2.0 mm EN10357

Труби з нержавіючої сталі SS304L, довжина 4 метри:

1. Труба ASG INOX 15.0x1.0 mm EN10357
2. Труба ASG INOX 18.0x1.0 mm EN10357
3. Труба ASG INOX 22.0x1.2 mm EN10357
4. Труба ASG INOX 28.0x1.2 mm EN10357
5. Труба ASG INOX 35.0x1.5 mm EN10357
6. Труба ASG INOX 42.0x1.5 mm EN10357
7. Труба ASG INOX 54.0x1.5 mm EN10357
8. Труба ASG INOX 76.1x2.0 mm EN10357
9. Труба ASG INOX 88.9x2.0 mm EN10357
10. Труба ASG INOX 108.0x2.0 mm EN10357

Відповідальний виконавець




(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)